



設置情報
JIS C8955 2017
設置位置 N34° 31' 56.65" E133° 30' 40.73"
標高 47m
モジュール 2008×1002×40mm 22.5kg
アレイ傾斜角 AB 25° CDE 20°
アレイ方位角 23°
想定敷地南北傾斜角 AB 21° CD 17.5° E 13.5°
笠岡市基準風速 32m
笠岡市垂直積雪量 (47-4)×0.0004+0.25=0.2672m 設計0.3m
地表面粗度区分 II
アレイ架台基礎 スクリュー杭2000mm
土壌条件 4≦N≦10

