



アレイ傾斜角 10°
 アレイ斜辺 10650
 アレイ底辺 10488
 アレイ高低差 1849

アレイ傾斜角 10°
 アレイ斜辺 8514
 アレイ底辺 8384.7
 アレイ高低差 1478

アレイ傾斜角 10°
 アレイ斜辺 8514
 アレイ底辺 8384.7
 アレイ高低差 1478

設置情報
 JIS C8955 2017
 設置位置 N34° 31' 51.56" E133° 28' 44.62"
 標高 99m
 モジュール 2094×1038×35mm 23.5kg
 アレイ傾斜角 10°
 敷地東西傾斜角 A15.5° B12.0° C9.2° D5.2° F13.9° G10.3° H6.6°
 アレイ方位角 -34°
 笠岡町基準風速 32m/s
 笠岡市垂直積雪量 (99-4)×0.0004+0.25=0.2880m 設計0.3m
 地表面粗度区分 II
 アレイ架台基礎 スクリュー杭2000mm