



アレイ傾斜角12°
 アレイ斜辺5310
 アレイ底辺5194
 アレイ高低差1104

アレイ傾斜角12°
 アレイ斜辺5310
 アレイ底辺5194
 アレイ高低差1104

アレイ傾斜角12°
 アレイ斜辺5310
 アレイ底辺5194
 アレイ高低差1104

アレイ傾斜角12°
 アレイ斜辺8328
 アレイ底辺8114
 アレイ高低差1770

アレイ傾斜角12°
 アレイ斜辺5310
 アレイ底辺5194
 アレイ高低差1104

アレイ傾斜角12°
 アレイ斜辺5310
 アレイ底辺5194
 アレイ高低差1104

設置情報
 JIS C8955 2017
 設置位置 N34° 31' 52.52" E133° 28' 44.51"
 標高 104m
 モジュール 2094×1038×35mm 23.5kg
 アレイ傾斜角 12°
 アレイ方位角 -9°
 笠岡市基準風速 32m/s
 笠岡市垂直積雪量 (104-4) × 0.0004 + 0.25 = 0.29m 設計0.3m
 地表面粗度区分 II
 アレイ架台基礎 スクリュー杭2000mm

