



設置情報

設置位置 N34° 34' 49.00" E133° 31' 40.45"

標高 33m

モジュール 2094×1038×35mm 23.5kg

アレイ傾斜角 15°

アレイ方位角 0°

笠岡市基準風速 32m/s

笠岡市垂直積雪量 (33-4)×0.0004+0.25=0.2616m 設計0.3m

架台 JIS C8955 2017

地表面粗度区分 II

架台安全係数 1.5

アレイ架台基礎 スクリュー杭2000mm

